Łukasiewicz
Instytut Technik
Innowacyjnych
EMAG

ATEST

Nr 8018/A1b/2024

Na podstawie wyników badań i oceny zawartych w

Opinii Technicznej Nr 8018/2024

stwierdza się, że wyroby:

górnicze kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej typu Y(-,U,RU)KGY(Fo,Fp,Ft,FtI,FtZn)yn; Y(-,U,RU)HKGY(Fo,Fp,Ft,FtI,FtZn)yn

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

produkowane przez:

DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o., ul. Gen. T. Kutrzeby 16G/137, 61-719 Poznań

w zakresie odporności na rozprzestrzenianie płomienia i wartości wskaźnika tlenowego osłony zewnętrznej spełniają wymagania określone w dokumentach normatywnych:

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02+A12:2021-05 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania palnikiem płomieniem mieszankowym 1 kW.

KT-15 Kryterium Techniczne Oceny Wyrobów „Wymagania techniczne w zakresie trudnozapalności i samogaśnięcia górniczych kabli i przewodów oponowych", Centrum Badań i Certyfikacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, wydanie 7.

W związku z powyższym w zakresie trudnozapalności i samogaśnięcia, ww. kable spełniają wymagania ustalone w p. 5.1.3 Załącznika nr 4 do:

Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Prawo do posługiwania się ATESTEM w okresie ważności ww. dokumentów, dotyczy wyłącznie wyrobów posiadających identyczne oznaczenie i właściwości (parametry) oraz wykonanych zgodnie z dokumentacją archiwizowaną w Centrum Badań i Certyfikacji Łukasiewicz-EMAG.

Dyrektor Centrum
Centrum Badań i Certyfikacji

mgr inż. Tomasz Woźnica

DYREKTOR
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ -
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

dr inż. Artur Kozłowski

Wydano: Katowice, dnia 28 czerwca 2024 r.

Ważny do dnia 27 czerwca 2029 r.

Wykorzystanie niniejszego dokumentu lub powoływanie się na jego treść w wymaga odrębnego pisemnego upoważnienia DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o. Przy braku upoważnienia DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszego dokumentu, jego wiarygodność oraz sposób jego nieuprawnione wykorzystanie.
Ważność niniejszego dokumentu jest weryfikowana przez jednostkę certyfikującą i podlega powiązaniu z kodem QR.